

Laboratorium Techniki Budowlanej

Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83 ; NIP 629-24-65-943
tel./fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.pl

KRS 0000447876; REGON 243166560

Wysokość kapitału zakładowego: 66 000 PLN Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy opłacony w całości

Rok założenia: 2000

System zarządzania (ISO/IEC): EN 17025
Jednostka notyfikowana (NB): 1827
Jednostka akredytowana (AB): 661
Członek komitetu technicznego: PKN KT 169
Członek komitetu technicznego: PKN KT 179
Członek komitetu technicznego: CEN TC 33


Świadectwo Badań do obliczeń zgodnych z normą PN-EN ISO 10077-2 Nr 700/B – 2023/1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło na podstawie normy
PN-EN ISO 10077-2:2017 obliczenia cieplne skrzynki roletowej **165 x 255 z moskitierą**
opisanych w sprawozdaniu 700/B-2023, na zlecenie firmy:

DECCO S.A.


04-611 Warszawa, ul. V Poprzeczna 15

Wyniki badań	
Skrzynka roletowa 165 x 255 z moskitierą	Wartość
EPS [W/mK]	0,038
U_{sb} [W/m ² K]	0,93



Kierownik Jakości

mgr inż. Maciej Żyła



Kierownik Techniczny

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 8 stycznia 2024 r.